



УТВЕРЖДАЮ
Председатель комиссии
Е. А. Шапкина
«28» августа 2017 г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ № 40
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Лесновская средняя школа» Сакского района Республики Крым

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: **здание**
- 1.2. Адрес объекта: **296560, РК, Сакский район, с.Лесновка, ул.Школьная д.19а**
e-mail: shkola.lesnovskaya@mail.ru
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание школы 2 этажа (в том числе подземных этажей: 0).
- 1.4. Год постройки здания **1973**, последнего капитального ремонта **-**
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего **2017-2018**, капитального **-**
- сведения об организации, расположенной на объекте**
- 1.6. Название организации (учреждения): **муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лесновская средняя школа» Сакского района Республики Крым.**
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): **296560, РК, Сакский район, с. Лесновка, ул.Школьная 19а**
- 1.8. Основание для пользования объектом: **оперативное управление**
- 1.9. Форма собственности: **муниципального образования Сакский район**
- 1.10. Территориальная принадлежность: **муниципальная.**
- 1.11. Наименование вышестоящей организации: **Отдел образования администрации Сакского района**
- 1.12. Адрес и другие координаты вышестоящей организации, **296500, РК, г.Саки, ул. Бурденко, 1, тел. (36563) 2-36-07, e-mail: rayonosaki@mail.ru**

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1 Сфера деятельности: **образование;**
- 2.2 Виды оказываемых услуг: **образовательная деятельность**
- 2.3 Форма оказания услуг: **на объекте, на дому**
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: **дети**
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: **нет**
- 2.6 Плановая мощность: **536 обучающихся.**
- 2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: **нет**

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других МГН

- 3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом **нет**
- 3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
 - 3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта (какого) **автобус - 500 м**
 - 3.2.2 время движения (пешком) **5 мин.**
 - 3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: **нет**
 - 3.2.4 перекрестки (нерегулируемые; регулируемые; со звуковой сигнализацией; с таймером: **нет**
 - 3.2.5 информация на пути следования к объекту (акустическая; тактильная; визуальная; **нет**)
 - 3.2.6 перепады высоты на пути: **нет**
их обустройство для инвалидов на коляске: **нет**

3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания) * с учетом СП 35-101-2001

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	Б
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А» (доступен полностью), «Б» (доступен частично), «ДУ» (доступен условно), «ВНД» (временно недоступен)

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (С) ДУ (О, К, Г, У)	-	1,2
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-В		3,4
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (С) ДУ (О, К, Г, У)		5,6,7,8,
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ		9
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ		10,11
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ	-	5
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-В		

*Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: доступен условно

Для решения вопросов доступности для **всех категорий инвалидов** в качестве безусловно обязательных мер требуется, прежде всего, установить информацию об ОСИ у входа в здание, оборудовать освещение, обозначить направление движения к входам для МГН, отремонтировать покрытие пешеходных путей на прилегающей территории, продумать и обозначить на схемах наиболее оптимальные пути движения к зоне целевого назначения и санитарно-гигиеническим помещениям, а так же организовать систему оповещения в экстренных случаях и обозначить пути эвакуации.

Для обеспечения частичной доступности объекта для инвалидов с нарушением слуха, необходимо предусмотреть возможность усиления звука (индукционная петля), разработать систему информационного сопровождения на путях движения внутри здания и в зонах целевого назначения.

Для обеспечения полной доступности объекта для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, требуется произвести текущий ремонт покрытия путей движения, установку бортиков на путях движения к объекту по прилегающей территории, привести пороги на входах в зоны целевого назначения к нормативу, оборудовать санитарно-гигиенические помещения согласно нормативам для данной категории инвалидов.

Для обеспечения полной доступности объекта для инвалидов с патологией опорно-двигательного аппарата требуется установка нормативных поручней на площадке главного входа, оборудовать опорными поручнями пути движения к зонам целевого назначения, привести пороги к нормативу.

Для обеспечения полной доступности для инвалидов с нарушениями зрения разработать комплексное развитие системы информации на объекте с использованием контрастных

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575774

Владелец Орден Анна Юрьевна

Действителен с 11.03.2021 по 11.03.2022